

zkratovna

Zkušebnictví, a. s.

Podnikatelská 547, 190 11 Praha 9, Běchovice

NEZÁVISLÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ AKREDITOVANÁ PODLE ČSN EN ISO/IEC 17025
ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, O.P.S. POD ČÍSLEM 1035

CERTIFIKÁT TYPOVÉ ZKOUŠKY č. 08 - 110

Zkoušený předmět : rozváděč nn
typ : ELMO-R
výrobní číslo : 3010.211.1

Jmenovité hodnoty
jmenovité napětí : 3 x 230 V / 400 V
jmenovitý proud : 2500 A
jmenovitý kmitočet : 50 Hz

Výrobce : ELMO spol. s r.o.
Příluky 386, 760 01 Zlín

Zákazník : ELMO spol. s r.o.
Příluky 386, 760 01 Zlín

Datum zkoušky : 22.10.2008

Zkoušený předmět vyrobený podle popisu, výkresů a fotografií, obsažených v tomto Certifikátu byl podroben typovým zkouškám dle uvedené normy :

ČSN EN 60439-1/2000, čl. 8.2.1

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v tabulkách výsledků a na přiložených grafických záznamech.

♦ **Interpretace výsledků :**

Dosažené hodnoty a chování zkoušeného předmětu při zkouškách odpovídaly požadavkům uvedené normy a potvrzují jmenovité hodnoty udané a výrobcem uvedené na listu 3 a 4.

Výsledky zkoušek platí pouze pro zkoušený výrobek vyrobený v uvedeném místě. Odpovědnost za shodu ostatních výrobků stejného označení s výrobkem zkoušeným nese výrobce.

Dokument nenahrazuje Certifikát výrobku podle ČSN EN 45 011.

TENTO CERTIFIKÁT SE BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE ZKRATOVNA NESMÍ REPRODUKOVAT JINAK NEŽ CELÝ.
REPRODUKCE TOHOTO LISTU NENÍ DOVOLENA BEZ DOPLNĚNÍ DALŠÍMI LISTY S ÚDAJI O OVĚŘOVANÝCH JMENOVITÝCH HODNOTÁCH
ZKOUŠENÉHO ZAŘÍZENÍ.

Výtisk číslo: E

Praha 9, Běchovice

23. 1. 2009

Zkoušel:


Ing. Richard Abrahamčík




Ing. Vladimír Maštný
vedoucí Zkratovny



e-verze